

SERTIFIKAAT

Nr 144A-093/09

Toode

Puistevill ISOVER KV-042 ja ISOVER KV-050.

Tarnija

Saint-Gobain Ehitustooted AS (Reg kood 10080431)
Aadress: Peterburi tee 75, 11415 Tallinn, EESTI.

Tootja

Saint-Gobain Rakennustuotteet OY
Aadress: P.O. Box 250, 05801 Hyvinkää, SOOME.

Toote kirjeldus ja kasutusala

Puistevill ISOVER KV-042 ja ISOVER KV-050 on klaasvillast puistematerjal.
Nominaalne tihedus 23 kg/m³ ja sideaine sisaldus 5 -6%.

Kasutusala: lagede, pööningute ja piiratud tööruumiga paikade soojustamine.

Normdokumendid

EN 13501-1:2007 "Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusala klassifikatsioon. Osa 1:
"Klassifikatsioon tuleundlikkuse katsete alusel".

Klassifikatsioon

Vastavalt katsetulemustele (EN 1182 ja EN 1716) kuulub puistevill ISOVER KV-042 ja ISOVER KV-050 tuleundlikkuse klassi A1.

Alusdokumendid

1. Hindamisaruanne nr OÜ-27-09;
2. Juhatuse otsus nr. 22/10/2009.

Juurdekuuluvad dokumendid

1. Kvaliteedikontrolli register R1.

Inspekterimine

Inspekterimist teostatakse vastavalt kvaliteedijärelevalve lepingule nr KJL-47/2008.

Sertifikaadi kehtivustingimused

Käesolev sertifikaat on välja antud 21.05.2008, muudetud 15.10.2009 ning kehtib kuni 21.05.2013 tingimusel, et perioodiline inspekterimine on teostatud õigeaegselt ja sellekohane märgeline on kantud kvaliteedikontrolli registrisse. Käesolev sertifikaat ei ole vastavussertifikaat ehitusdirektiivi 89/106/EEC mõistes ega anna õigust paigaldada tootele CE-märki.



Akrediteeritud
PC015

Anu Kuusk
Vastutav isik